

20  
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)


Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

  
Муков Д.С.  
19 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.760  
от 19 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	фельдшер-лаборант М.Р.Казанчи
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	669
Дата и время отбора пробы:	18.02.2021 13:10:00
Дата и время доставки пробы:	18.02.2021 13:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	МП "ЖКХ" Теучежского района п.Тлюстенхабль, ул.Кубанская, 10
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МП "ЖКХ" Теучежского района а. Понежукай, в/к ул. Ленина, 26
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Код пробы в ИЛЦ: 760.

Дата проведения исследований: с 18.02.2021 13:55:00 по 19.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	18	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
( ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.  
19 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.760 /1  
от 19 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	фельдшер-лаборант М.Р.Казанчи
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	669
Дата и время отбора пробы:	18.02.2021 13:10:00
Дата и время доставки пробы:	18.02.2021 13:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	МП "ЖКХ" Теучежского района п.Тлюстенхабль, ул.Кубанская, 10
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МП "ЖКХ" Теучежского района а. Понежукай, в/к ул. Ленина, 26
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	



Код пробы в ИЛЦ: 760.

Дата проведения исследований: с 18.02.2021 13:55:00 по 19.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

19 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.759  
от 19 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	фельдшер-лаборант М.Р.Казанчи
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	668
Дата и время отбора пробы:	18.02.2021 13:00:00
Дата и время доставки пробы:	18.02.2021 13:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	МП "ЖКХ" Теучежского района п.Тлюстенхабль, ул.Кубанская, 10
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МП "ЖКХ" Теучежского района а. Понежукай, в/к ул. Ленина, 53
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Код пробы в ИЛЦ: 759.

Дата проведения исследований: с 18.02.2021 13:55:00 по 19.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-6:

34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

19 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.759 /1  
от 19 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	фельдшер-лаборант М.Р.Казанчи
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	668
Дата и время отбора пробы:	18.02.2021 13:00:00
Дата и время доставки пробы:	18.02.2021 13:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	МП "ЖКХ" Теучежского района п.Тлюстенхабль, ул.Кубанская, 10
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МП "ЖКХ" Теучежского района а. Понежукай, в/к ул. Ленина, 53
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Код пробы в ИЛЦ: 759.

Дата проведения исследований: с 18.02.2021 13:55:00 по 19.02.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

19 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.758  
от 19 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	фельдшер-лаборант М.Р.Казанчи
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	667
Дата и время отбора пробы:	18.02.2021 12:50:00
Дата и время доставки пробы:	18.02.2021 13:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	МП "ЖКХ" Теучежского района п.Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 10
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МП "ЖКХ" Теучежского района а. Понежукай, в/к ул. Почтовая, 17
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 758.

Дата проведения исследований: с 18.02.2021 13:55:00 по 19.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотозлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

19 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.758 /1  
от 19 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	фельдшер-лаборант М.Р.Казанчи
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	667
Дата и время отбора пробы:	18.02.2021 12:50:00
Дата и время доставки пробы:	18.02.2021 13:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	МП "ЖКХ" Теучежского района п.Тлюстенхабль, ул.Кубанская, 10
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МП "ЖКХ" Теучежского района а. Понежукай, в/к ул. Почтовая, 17
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	



Код пробы в ИЛЦ: 758.

Дата проведения исследований: с 18.02.2021 13:55:00 по 19.02.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

19 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.757  
от 19 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	фельдшер-лаборант М.Р.Казанчи
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	665
Дата и время отбора пробы:	18.02.2021 12:30:00
Дата и время доставки пробы:	18.02.2021 13:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	МП "ЖКХ" Теучежского района п.Тлюстенхабль, ул.Кубанская, 10
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МП "ЖКХ" Теучежского района х. Колос, в/к ул. Буденного, 5
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Код пробы в ИЛЦ: 757.

Дата проведения исследований: с 18.02.2021 13:55:00 по 19.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	18	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

19 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.753 /1  
от 19 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	фельдшер-лаборант М.Р.Казанчи
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	661
Дата и время отбора пробы:	18.02.2021 11:25:00
Дата и время доставки пробы:	18.02.2021 13:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	МП "ЖКХ" Теучежского района п.Тлюстенхабль, ул.Кубанская, 10
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МП "ЖКХ" Теучежского района а. Пшикуйхабль, в/к ул. Красная, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Код пробы в ИЛЦ: 753.

Дата проведения исследований: с 18.02.2021 13:55:00 по 19.02.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)


Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.  
19 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.752  
от 19 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	фельдшер-лаборант М.Р.Казанчи
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	660
Дата и время отбора пробы:	18.02.2021 11:10:00
Дата и время доставки пробы:	18.02.2021 13:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	МП "ЖКХ" Теучежского района п.Тлюстенхабль, ул.Кубанская, 10
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МП "ЖКХ" Теучежского района а. Нешукай, в/к ул. Школьная, 52
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	



Код пробы в ИЛЦ: 752.

Дата проведения исследований: с 18.02.2021 13:55:00 по 19.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

19 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.752 /1  
от 19 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	фельдшер-лаборант М.Р.Казанчи
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	660
Дата и время отбора пробы:	18.02.2021 11:10:00
Дата и время доставки пробы:	18.02.2021 13:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	МП "ЖКХ" Теучежского района п.Тлюстенхабль, ул.Кубанская, 10
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МП "ЖКХ" Теучежского района а. Нешукай, в/к ул. Школьная, 52
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 752.

Дата проведения исследований: с 18.02.2021 13:55:00 по 19.02.2021

### РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

#### Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)


Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.  
19 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.751  
от 19 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	фельдшер-лаборант М.Р.Казанчи
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	659
Дата и время отбора пробы:	18.02.2021 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	18.02.2021 13:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	МП "ЖКХ" Теучежского района п.Тлюстенхабль, ул.Кубанская, 10
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МП "ЖКХ" Теучежского района а. Нешукай, в/к ул. Октябрьская, 3
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Код пробы в ИЛЦ: 751.

Дата проведения исследований: с 18.02.2021 13:55:00 по 19.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021.

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

19 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.751 /1  
от 19 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	фельдшер-лаборант М.Р.Казанчи
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	659
Дата и время отбора пробы:	18.02.2021 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	18.02.2021 13:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	МП "ЖКХ" Теучежского района п.Тлюстенхабль, ул.Кубанская, 10
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МП "ЖКХ" Теучежского района а. Нешукай, в/к ул. Октябрьская, 3
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	



Код пробы в ИЛЦ: 751.

Дата проведения исследований: с 18.02.2021 13:55:00 по 19.02.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола